

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	10,37	9,08	1,29		1				6	2,65
	01:00	9,63	8,17	1,45		1	1				2,65
	02:00	9,07	7,47	1,60		1	1				2,65
	03:00	8,72	7,12	1,60		1	1				2,65
	04:00	8,53	6,86	1,68		1	1				2,65
	05:00	8,49	6,75	1,73		1	1				2,65
	06:00	8,66	6,91	1,75		1	1				2,65
	07:00	8,43	6,54	1,89		1	1				2,65
	08:00	9,13	7,42	1,71		1	1				2,65
	09:00	6,66	6,00	0,66		1	1			3	2,65
	10:00	9,63	9,57	0,06		1	1			3	1,13
	11:00	10,79	10,13	0,67		1	1			3	2,40
	12:00	11,27	10,16	1,11		1	1			5	2,65
	13:00	11,42	10,39	1,03			1			8	2,65
	14:00	11,17	10,42	0,75			1			8	2,65
	15:00	11,01	10,38	0,63			1			8	2,65
	16:00	11,06	10,70	0,36			1			8	2,65
	17:00	10,98	10,86	0,12			1			8	2,65
	18:00	10,97	10,94	0,03			1			8	2,65
	19:00	11,53	11,53	0,00		1	1			6	2,65
	20:00	7,33	7,33	0,00		1	1			4	2,65
	21:00	9,87	9,87	0,00		1	1			6	2,65
	22:00	9,97	9,97	0,00		1				8	2,65
	23:00	9,18	9,16	0,02		1				7	2,65

Μισθωμένη ισχύς 5MW. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW. Γενική διακοπή στις 09:30 και στις 20:25 λόγω βλάβης στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης