

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	0,72	0,72	0,00			1			1	2,65
	01:00	7,76	7,76	0,00		1				5	2,65
	02:00	7,26	7,26	0,00		1				5	2,65
	03:00	6,29	6,29	0,00		1				3	2,65
	04:00	6,18	6,18	0,00		1				3	2,65
	05:00	6,34	6,34	0,00		1				3	2,65
	06:00	6,68	6,68	0,00		1				3	2,65
	07:00	7,01	7,01	0,00		1				4	2,65
	08:00	7,46	6,51	0,94		1				4	2,65
	09:00	8,18	7,28	0,90		1				5	2,65
	10:00	8,59	7,80	0,78		1				5	2,65
	11:00	8,79	7,94	0,86		1				5	2,65
	12:00	9,41	8,40	1,01		1				6	2,65
	13:00	9,46	8,42	1,04		1				5	2,65
	14:00	10,00	8,98	1,02		1				6	2,65
	15:00	10,03	9,13	0,90		1				7	2,65
	16:00	9,70	8,99	0,71		1				6	2,65
	17:00	10,10	9,34	0,77		1				7	2,65
	18:00	10,32	9,44	0,88		1				7	2,65
	19:00	10,86	9,84	1,02		1				7	2,65
	20:00	11,67	10,37	1,29		1				8	2,65
	21:00	11,48	10,39	1,09		1				8	2,65
	22:00	11,05	10,28	0,78		1				8	2,65
	23:00	10,78	10,49	0,29		1				8	2,65

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW. Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Γενική διακοπή στις 00:02 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης