

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	3,86	3,51	0,35	1	1		1	1	1			0,80	1,13
	01:00	3,73	3,40	0,33		1		1	1	1			0,80	1,20
	02:00	3,46	2,67	0,78		1		1	1	1			0,80	1,19
	03:00	3,45	2,65	0,80		1		1	1	1			0,80	1,18
	04:00	3,32	2,53	0,80		1		1	1	1			0,80	1,08
	05:00	3,00	2,32	0,68		1		1	1	1			0,69	0,77
	06:00	3,00	2,31	0,70		1		1	1	1			0,70	0,76
	07:00	3,27	2,49	0,79		1		1	1	1			0,79	0,99
	08:00	3,53	2,54	0,99		1		1		1	1		0,99	1,18
	09:00	3,74	2,74	1,00		1				1	1	1	1,00	1,19
	10:00	3,94	2,95	1,00		1				1	1	1	1,00	1,20
	11:00	4,02	3,02	1,00		1				1	1	1	1,00	1,20
	12:00	4,03	3,04	0,98		1				1	1	1	1,00	1,20
	13:00	4,04	3,05	0,99		1				1	1	1	1,00	1,20
	14:00	4,07	3,07	0,99		1				1	1	1	1,00	1,20
	15:00	3,94	2,91	1,03		1				1	1	1	1,06	1,20
	16:00	3,89	2,89	0,99		1				1	1	1	1,00	1,19
	17:00	4,03	2,99	1,04		1				1	1	1	1,06	1,20
	18:00	4,21	3,10	1,11		1				1	1	1	1,17	1,20
	19:00	4,30	3,20	1,10	1	1				1	1	1	1,16	1,16
	20:00	4,36	3,27	1,09	1	1				1	1	1	1,14	1,15
	21:00	4,34	3,24	1,10	1	1				1	1	1	1,16	1,16
	22:00	4,16	3,04	1,12	1	1				1	1		1,20	1,19
	23:00	3,91	2,85	1,06	1	1	1			1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Έως τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης