

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	3,92	3,92	0,00	1	1	1	1			1		0,00	1,11	
	01:00	3,61	3,61	0,00	1	1	1	1			1		0,00	0,82	
	02:00	3,43	3,42	0,01	1	1	1	1			1		0,00	0,63	
	03:00	3,25	3,25	0,01	1	1	1	1			1		0,00	0,52	
	04:00	2,35	2,35	0,00	1	1	1				1		0,00	0,13	
	05:00	2,26	2,26	0,00	1	1	1				1		0,00	0,02	
	06:00	2,65	2,65	0,00	1	1	1				1		0,00	0,36	
	07:00	3,30	3,30	0,00	1			1	1		1		0,00	1,06	
	08:00	3,43	3,43	0,00	1			1	1		1		0,00	0,99	
	09:00	3,75	3,74	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,78	
	10:00	4,01	4,00	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,97	
	11:00	4,20	4,19	0,01	1			1	1		1	1	0,00	1,11	
	12:00	4,18	4,18	0,01	1			1	1		1	1	0,00	1,10	
	13:00	4,18	4,17	0,01	1			1	1		1	1	0,00	1,08	
	14:00	4,05	4,04	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,96	
	15:00	4,06	4,05	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,98	
	16:00	4,08	4,08	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,97	
	17:00	4,18	4,17	0,01	1			1	1		1	1	0,00	0,99	
	18:00	4,36	4,30	0,07	1			1	1		1	1	0,20	1,16	
	19:00	4,29	4,14	0,15	1			1	1		1	1	1,01	1,10	
	20:00	4,43	3,80	0,63	1			1	1		1	1	1,17	1,17	
	21:00	4,47	3,90	0,58	1			1	1		1	1	0,80	1,20	
	22:00	4,30	3,90	0,39	1			1	1		1	1	0,50	1,11	
	23:00	4,03	3,92	0,11	1			1	1		1	1	0,60	1,04	

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Το παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 19:00. Στο διάστημα 03:45 – 06:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης