

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	3,81	3,63	0,17	1			1	1		1		0,92	0,98	
	01:00	3,55	3,37	0,17	1			1	1		1		1,19	1,19	
	02:00	3,29	3,10	0,19	1			1	1		1		1,05	1,05	
	03:00	3,28	3,23	0,04	1			1	1		1		1,05	1,04	
	04:00	3,17	3,09	0,08	1			1	1		1		0,95	0,94	
	05:00	3,06	2,86	0,19	1			1	1		1		0,81	0,81	
	06:00	3,07	2,83	0,24	1			1	1		1		0,81	0,83	
	07:00	3,41	3,32	0,09	1			1	1			1	0,94	0,85	
	08:00	3,88	3,84	0,03	1		1	1	1			1	0,77	0,79	
	09:00	4,26	4,17	0,09	1		1	1	1			1	1,09	1,10	
	10:00	4,45	4,41	0,04	1		1	1	1		1	1	1,04	0,97	
	11:00	4,54	4,43	0,11	1		1	1	1		1	1	0,94	0,94	
	12:00	4,60	4,56	0,04	1		1	1	1		1	1	1,01	1,01	
	13:00	4,62	4,55	0,06	1		1	1	1		1	1	1,01	1,01	
	14:00	4,70	4,65	0,05	1		1	1	1		1	1	1,03	1,01	
	15:00	4,47	4,42	0,05	1		1	1	1		1	1	0,80	0,78	
	16:00	4,38	4,31	0,07	1			1	1		1	1	0,95	1,04	
	17:00	4,50	4,47	0,03	1			1	1		1	1	1,20	1,20	
	18:00	4,70	4,70	0,01	1		1	1	1		1	1	1,05	1,01	
	19:00	4,81	4,81	0,00	1		1	1	1		1	1	1,06	1,06	
	20:00	4,90	4,90	0,00	1		1	1	1		1	1	1,09	1,10	
	21:00	4,96	4,96	0,01	1		1	1	1		1	1	1,17	1,17	
	22:00	4,74	4,66	0,08	1		1	1	1		1	1	1,01	1,01	
	23:00	4,37	4,18	0,20	1		1	1	1		1	1	0,89	0,89	

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης