

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	4,00	3,88	0,12	1	1	1		1		1		0,90	1,02	
	01:00	3,73	3,67	0,06	1	1	1		1		1		0,94	0,93	
	02:00	3,54	3,54	0,00	1	1	1		1		1		0,75	0,74	
	03:00	3,38	3,38	0,00	1	1	1		1		1		0,58	0,58	
	04:00	3,21	3,21	0,00	1		1	1	1				0,86	0,93	
	05:00	3,11	3,11	0,00	1		1	1	1				0,86	0,86	
	06:00	3,10	3,08	0,01	1		1	1	1				0,86	0,86	
	07:00	3,34	3,28	0,06	1		1		1		1		0,97	1,01	
	08:00	3,60	3,57	0,03	1		1		1		1		1,19	1,18	
	09:00	4,00	3,98	0,03	1		1	1	1		1		1,16	1,14	
	10:00	4,31	4,30	0,01	1		1	1	1		1	1	1,17	1,11	
	11:00	4,52	4,52	0,00	1	1	1	1	1		1	1	0,79	0,71	
	12:00	4,58	4,56	0,02	1	1	1	1	1		1	1	0,59	0,58	
	13:00	4,52	4,52	0,00	1	1	1	1	1		1	1	0,51	0,51	
	14:00	4,47	4,47	0,01	1	1	1	1	1		1	1	0,48	0,47	
	15:00	4,39	4,38	0,01	1	1	1	1	1		1	1	0,40	0,39	
	16:00	4,42	4,42	0,00	1	1	1	1	1		1	1	0,41	0,42	
	17:00	4,50	4,49	0,01	1	1	1	1	1		1	1	0,49	0,49	
	18:00	4,67	4,67	0,00	1	1	1	1	1		1	1	0,60	0,62	
	19:00	4,79	4,79	0,01	1	1	1	1	1		1	1	0,71	0,71	
	20:00	5,03	4,95	0,08	1	1	1	1	1		1	1	0,85	0,89	
	21:00	5,13	4,59	0,54	1	1	1	1	1		1	1	1,02	1,03	
	22:00	4,86	4,09	0,78	1	1	1	1	1		1		1,15	1,17	
	23:00	4,56	3,98	0,58	1	1	1	1	1	1		1		1,17	1,17

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης