

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	4,15	3,95	0,20	1	1	1	1	1				0,81	0,80	
	01:00	3,80	3,70	0,10	1	1	1	1	1				0,81	0,93	
	02:00	3,59	3,56	0,03	1	1	1	1	1				0,78	0,79	
	03:00	3,54	3,49	0,05	1	1	1	1	1				0,74	0,74	
	04:00	3,38	3,05	0,34	1	1	1	1	1				0,70	0,84	
	05:00	3,29	2,91	0,38		1	1	1	1				1,06	1,04	
	06:00	3,23	2,57	0,67		1	1	1	1				0,98	1,00	
	07:00	3,46	3,12	0,34		1		1	1			1	1,05	0,93	
	08:00	3,80	3,24	0,56		1		1	1		1	1	0,97	0,88	
	09:00	4,09	3,30	0,79		1		1	1		1	1	0,95	0,95	
	10:00	4,39	3,37	1,02		1		1	1		1	1	1,18	1,17	
	11:00	4,48	3,45	1,03		1		1	1		1	1	1,20	1,20	
	12:00	4,58	3,48	1,10		1		1	1		1	1	1,20	1,20	
	13:00	4,71	3,65	1,06		1	1	1	1		1	1	1,09	1,11	
	14:00	4,66	3,54	1,12		1	1	1	1		1	1	1,19	1,19	
	15:00	4,57	3,47	1,10		1		1	1		1	1	1,16	1,17	
	16:00	4,56	3,44	1,12		1		1	1		1	1	1,20	1,20	
	17:00	4,73	3,61	1,12		1		1	1		1	1	1,20	1,20	
	18:00	5,02	3,89	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20	
	19:00	5,22	4,10	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20	
	20:00	5,26	4,14	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20	
	21:00	5,32	4,20	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20	
	22:00	5,03	3,91	1,12		1	1	1	1		1		1,20	1,20	
	23:00	4,75	3,70	1,05		1	1	1	1	1		1		1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης