

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	4,49	3,40	1,09		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	01:00	4,14	3,03	1,11		1	1	1	1		1		1,20	1,20
	02:00	3,89	2,80	1,10		1	1	1	1				1,20	1,20
	03:00	3,72	2,61	1,11		1	1	1	1				1,20	1,20
	04:00	3,53	2,49	1,04		1	1	1	1				1,20	1,20
	05:00	3,49	2,38	1,11		1	1	1	1				1,20	1,20
	06:00	3,45	2,34	1,11		1	1	1	1				1,19	1,19
	07:00	3,66	2,66	1,01		1	1	1	1				1,09	1,17
	08:00	3,93	2,87	1,06		1		1	1			1	1,15	1,14
	09:00	4,33	3,29	1,04		1		1	1		1	1	1,17	1,19
	10:00	4,67	3,58	1,09		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	11:00	4,68	3,76	0,92		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	12:00	4,67	3,63	1,04		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	13:00	4,87	3,76	1,10		1		1	1		1	1	1,19	1,19
	14:00	4,89	3,84	1,05		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	15:00	4,84	3,72	1,12		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	16:00	4,85	3,73	1,12		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	17:00	5,01	3,89	1,12		1		1	1		1	1	1,20	1,20
	18:00	5,25	4,12	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	19:00	5,39	4,27	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	20:00	5,41	4,29	1,12		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	5,64	4,52	1,11		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	5,39	4,46	0,93		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20
	23:00	5,06	4,74	0,32		1	1	1	1		1	1	1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Από τις 17:00 παρουσιάστηκε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης