

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	4,68	4,38	0,30		1	1	1	1	1	1		0,30	1,19
	01:00	4,34	4,04	0,30		1	1	1	1	1	1		0,30	0,96
	02:00	4,03	3,73	0,30		1	1	1	1	1	1		0,30	0,62
	03:00	3,96	3,66	0,30		1	1	1	1	1	1		0,30	0,66
	04:00	3,80	3,44	0,36		1	1	1		1	1		0,36	1,00
	05:00	3,71	3,31	0,40		1	1	1		1	1		0,40	0,91
	06:00	3,65	3,30	0,35		1	1	1		1	1		0,36	0,85
	07:00	3,81	3,51	0,30		1	1	1		1	1		0,30	0,89
	08:00	3,98	3,69	0,30		1	1	1		1	1	1	0,30	0,65
	09:00	4,21	4,15	0,06		1	1	1	1	1	1	1	0,07	0,63
	10:00	4,44	4,39	0,05		1	1	1	1	1	1	1	0,05	0,73
	11:00	4,37	4,33	0,05			1	1	1	1	1	1	0,05	0,41
	12:00	4,50	4,45	0,05			1	1	1	1	1	1	0,05	0,32
	13:00	4,61	4,56	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	0,86
	14:00	4,68	4,63	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	0,98
	15:00	4,46	4,41	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	0,81
	16:00	4,51	4,46	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	0,86
	17:00	4,61	4,56	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	0,96
	18:00	4,75	4,70	0,05		1		1	1	1	1	1	0,05	1,10
	19:00	5,11	5,07	0,05		1	1	1	1	1	1	1	0,05	1,06
	20:00	5,46	5,41	0,05		1	1	1	1	1	1	1	0,05	1,16
	21:00	5,53	5,48	0,05		1	1	1	1	1	1	1	0,05	1,19
	22:00	5,49	5,44	0,05		1	1	1	1	1	1	1	0,05	1,19
	23:00	5,19	5,14	0,05	1	1	1	1	1		1	1	0,05	0,99

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ. Δοκιμαστική λειτουργία της G7.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης