

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	4,76	4,72	0,05	1	1	1	1	1		1	1	0,05	0,89
	01:00	4,39	4,35	0,05	1	1	1	1	1		1		0,05	1,03
	02:00	4,11	4,06	0,05	1	1	1	1	1		1		0,05	0,81
	03:00	3,87	3,82	0,05	1	1		1	1		1		0,05	1,08
	04:00	3,72	3,68	0,05	1	1		1	1		1		0,05	0,93
	05:00	3,56	3,52	0,05	1	1		1	1		1		0,05	0,77
	06:00	3,48	3,43	0,05	1	1		1	1		1		0,05	0,68
	07:00	3,72	3,68	0,05	1	1		1	1		1		0,05	0,78
	08:00	4,06	4,00	0,06	1	1			1		1	1	0,07	0,88
	09:00	4,38	3,96	0,42	1	1			1	1	1	1	0,48	0,67
	10:00	4,60	3,83	0,77	1	1			1	1	1	1	0,81	0,90
	11:00	4,85	4,12	0,73	1	1	1		1	1	1	1	0,88	0,88
	12:00	4,79	4,03	0,76	1	1	1		1	1	1	1	0,85	0,83
	13:00	4,96	4,54	0,42	1	1	1		1	1	1	1	0,96	0,96
	14:00	4,86	4,34	0,52	1		1		1	1	1	1	0,94	0,99
	15:00	4,97	4,18	0,79	1		1		1	1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,85	4,14	0,71	1		1		1	1	1	1	0,98	1,20
	17:00	4,88	4,54	0,34	1		1		1	1	1	1	0,41	1,18
	18:00	5,15	4,80	0,35	1		1		1	1	1	1	0,41	1,20
	19:00	5,39	5,09	0,30	1	1	1		1	1	1	1	0,47	1,13
	20:00	5,53	5,28	0,26	1	1	1		1	1	1	1	1,11	1,15
	21:00	5,78	5,62	0,16	1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,51	5,09	0,42	1	1	1		1	1	1	1	0,87	1,20
	23:00	5,28	4,81	0,46	1	1	1	1	1	1	1		0,50	1,16

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Κατά το διάστημα 00:00 με 09:40 επικρατούσε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ. Δοκιμαστική λειτουργία G7.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης