

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	
Α Ε Ρ Ε Σ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	2,28	1,93	0,35	1	1			1			0,64	0,60
	01:00	2,15	1,84	0,31	1	1			1			0,48	0,47
	02:00	2,03	1,87	0,16	1	1			1			0,34	0,35
	03:00	2,01	1,74	0,27	1	1			1			0,34	0,33
	04:00	1,95	1,86	0,09	1	1			1			0,27	0,27
	05:00	1,95	1,82	0,13	1	1			1			0,26	0,27
	06:00	2,06	1,76	0,30	1	1			1			0,37	0,37
	07:00	2,32	1,99	0,33	1	1			1			0,61	0,63
	08:00	2,63	2,18	0,45	1				1		1	0,90	0,85
	09:00	2,73	2,47	0,26				1	1		1	0,93	0,86
	10:00	2,96	2,85	0,11				1	1		1	0,99	0,97
	11:00	3,11	3,02	0,09	1			1	1		1	0,87	0,87
	12:00	3,22	3,15	0,07	1			1	1		1	0,99	0,99
	13:00	3,32	3,31	0,01	1			1	1		1	1,06	1,07
	14:00	3,15	3,08	0,08	1			1	1		1	0,92	0,91
	15:00	3,03	2,80	0,23	1			1	1		1	0,80	0,80
	16:00	3,01	2,82	0,19	1			1	1		1	0,76	0,76
	17:00	3,17	2,99	0,18	1			1	1		1	0,93	0,93
	18:00	3,32	3,05	0,27	1			1	1		1	1,05	1,06
	19:00	3,48	3,10	0,37	1			1	1		1	1,20	1,20
	20:00	3,52	3,17	0,35	1			1	1		1	1,20	1,19
	21:00	3,41	2,40	1,02	1			1	1		1	1,16	1,15
	22:00	3,22	2,25	0,97	1		1	1	1			0,99	0,95
	23:00	2,94	2,23	0,71	1		1	1	1			0,73	0,76

Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 21:00 με 21:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης