

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	5,01	4,86	0,16	1	1	1	1	1	1	1		0,50	1,09
	01:00	4,70	4,62	0,08	1	1	1	1	1	1	1		0,50	0,94
	02:00	4,24	4,14	0,09	1	1	1	1	1	1			0,50	0,88
	03:00	3,99	3,91	0,09	1	1	1	1	1	1			0,50	0,63
	04:00	3,87	3,84	0,03	1	1	1	1	1	1			0,50	0,52
	05:00	3,59	3,46	0,13	1	1	1		1	1			0,50	0,58
	06:00	3,58	3,43	0,15	1	1	1		1	1			0,75	0,79
	07:00	3,86	3,83	0,02	1	1	1		1	1			0,93	0,84
	08:00	4,32	4,32	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,78	0,78
	09:00	4,66	4,66	0,00	1		1		1	1	1	1	0,97	0,98
	10:00	4,93	4,91	0,01	1		1		1	1	1	1	1,15	1,15
	11:00	5,09	5,08	0,01	1		1		1	1	1	1	1,16	1,12
	12:00	5,19	5,15	0,04	1	1	1		1	1	1	1	0,89	0,88
	13:00	5,15	5,10	0,05	1	1	1		1	1	1	1	0,88	0,89
	14:00	5,07	5,03	0,05	1	1	1		1	1	1	1	0,95	0,93
	15:00	4,86	4,84	0,02	1	1	1		1	1	1	1	0,72	0,70
	16:00	4,81	4,69	0,12	1	1	1		1	1	1	1	0,65	0,66
	17:00	4,90	4,82	0,08	1	1	1		1	1	1	1	0,73	0,74
	18:00	5,08	5,04	0,04	1	1	1		1	1	1	1	0,91	0,92
	19:00	5,29	5,27	0,02	1	1	1		1	1	1	1	1,03	1,04
	20:00	5,47	5,47	0,00	1	1	1		1	1	1	1	1,15	1,14
	21:00	5,67	5,67	0,00	1	1	1		1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,33	5,33	0,00	1	1	1		1	1	1	1	1,10	1,10
	23:00	5,05	5,05	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,97	0,96

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G7.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης