

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	4,70	4,70	0,00		1	1	1	1	1	1		0,84	0,90
	01:00	4,39	4,39	0,00		1	1	1	1	1	1		1,01	1,03
	02:00	4,10	4,10	0,00		1	1	1	1	1	1		0,74	0,74
	03:00	3,89	3,89	0,00		1	1	1	1	1	1		0,54	0,53
	04:00	3,65	3,65	0,00		1	1	1	1	1	1		0,33	0,45
	05:00	3,57	3,57	0,00		1	1	1	1	1			0,74	0,77
	06:00	3,54	3,53	0,01		1	1	1	1	1			0,57	0,48
	07:00	3,82	3,75	0,07		1	1	1	1	1			0,43	0,41
	08:00	4,24	4,19	0,05	1		1		1	1	1	1	0,72	0,73
	09:00	4,58	4,55	0,03	1		1		1	1	1	1	0,84	0,86
	10:00	4,94	4,94	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,81	0,70
	11:00	4,98	4,98	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,67	0,68
	12:00	4,96	4,95	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,66	0,65
	13:00	5,01	5,00	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,77	0,77
	14:00	4,88	4,87	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,73	0,72
	15:00	4,72	4,67	0,04	1	1	1		1	1	1	1	0,57	0,57
	16:00	4,66	4,62	0,05	1	1	1		1	1	1	1	0,50	0,50
	17:00	4,74	4,72	0,02	1	1	1		1	1	1	1	0,57	0,58
	18:00	4,94	4,93	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,70	0,69
	19:00	5,04	5,03	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,72	0,73
	20:00	5,34	5,34	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,99	1,02
	21:00	5,37	5,36	0,01	1	1	1		1	1	1	1	1,08	1,08
	22:00	5,09	5,08	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,91	0,88
	23:00	4,72	4,68	0,04	1	1	1	1	1	1	1		0,97	1,03

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης