

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	3,99	3,81	0,19	1		1	1	1	1	1		0,52	0,57
	01:00	3,73	3,56	0,18	1		1	1	1	1	1		0,38	0,37
	02:00	3,60	3,37	0,23	1	1	1	1	1	1			0,24	0,24
	03:00	3,47	3,35	0,12	1	1	1	1	1	1			0,26	0,35
	04:00	3,36	3,05	0,31	1		1	1	1	1			0,56	0,56
	05:00	3,24	2,99	0,25	1		1	1	1	1			0,44	0,44
	06:00	3,11	2,86	0,25	1		1	1	1	1			0,32	0,32
	07:00	3,41	3,08	0,33	1		1	1	1	1	1		0,57	0,55
	08:00	3,60	3,38	0,21	1			1	1	1	1		0,77	0,79
	09:00	4,02	3,72	0,29	1			1	1	1	1	1	0,85	0,81
	10:00	4,24	4,09	0,15	1			1	1	1	1	1	0,74	0,74
	11:00	4,24	4,18	0,06	1			1	1	1	1	1	0,70	0,70
	12:00	4,47	4,28	0,19	1			1	1	1	1	1	0,87	0,87
	13:00	4,53	4,26	0,26	1			1	1	1	1	1	0,94	0,93
	14:00	4,46	4,40	0,05	1			1	1	1	1	1	0,87	0,87
	15:00	4,38	4,35	0,03	1			1	1	1	1	1	0,77	0,78
	16:00	4,31	4,30	0,01	1			1	1	1	1	1	0,72	0,72
	17:00	4,44	4,36	0,08	1		1	1	1	1	1	1	0,66	0,59
	18:00	4,58	4,47	0,12	1		1	1	1	1	1	1	0,51	0,52
	19:00	4,82	4,65	0,17	1		1	1	1	1	1	1	0,76	0,76
	20:00	5,05	4,96	0,09	1		1	1	1	1	1	1	0,87	0,92
	21:00	4,99	4,96	0,02	1		1	1	1	1	1	1	0,80	0,79
	22:00	4,53	4,53	0,00	1		1	1	1	1	1	1	0,43	0,42
	23:00	4,31	4,31	0,00	1		1	1	1	1	1		0,31	0,71

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Το ΑΠ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης