

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	3,65	3,65	0,00			1	1	1	1			1,01	1,06
	01:00	3,25	3,24	0,01			1	1	1	1			1,04	1,02
	02:00	2,94	2,94	0,00			1	1	1	1			0,71	0,70
	03:00	2,79	2,79	0,00			1	1	1	1			0,55	0,55
	04:00	2,66	2,66	0,00			1	1	1	1			0,43	0,50
	05:00	2,58	2,58	0,00			1	1		1			0,84	0,89
	06:00	2,59	2,57	0,02			1	1		1			0,89	0,89
	07:00	2,83	2,82	0,01			1	1		1			0,91	0,87
	08:00	3,20	3,20	0,00				1		1	1	1	0,78	0,75
	09:00	3,56	3,56	0,00				1		1	1	1	0,93	0,93
	10:00	3,95	3,95	0,00			1	1		1	1	1	0,93	0,92
	11:00	4,08	4,07	0,02			1	1		1	1	1	0,90	0,90
	12:00	4,11	4,10	0,01			1	1		1	1	1	0,91	0,92
	13:00	4,20	4,20	0,00			1	1		1	1	1	0,99	1,02
	14:00	4,19	4,19	0,00			1	1		1	1	1	1,01	1,01
	15:00	4,13	4,09	0,03		1	1	1		1	1	1	0,67	0,60
	16:00	4,08	4,05	0,03		1	1	1		1	1	1	0,43	0,44
	17:00	4,18	4,11	0,07		1	1	1		1	1	1	0,59	0,69
	18:00	4,24	4,20	0,04		1		1		1	1	1	0,93	1,05
	19:00	4,30	4,26	0,04		1		1		1	1	1	1,03	1,12
	20:00	4,31	4,28	0,03		1		1		1	1	1	1,08	1,11
	21:00	4,49	4,48	0,02		1		1		1	1	1	0,87	1,19
	22:00	4,30	4,30	0,00	1	1	1	1		1			0,64	1,07
	23:00	4,06	4,06	0,00	1	1	1	1		1			0,54	1,17

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Από τις 17:50 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης