ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Η/Ζ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	3,74	3,73	0,01	1	1	1	1					0,47	0,95
	01:00	3,40	3,40	0,00	1	1	1	1					0,36	1,03
	02:00	3,16	3,16	0,00	1	1	1	1					0,31	0,92
	03:00	3,06	3,06	0,00	1	1	1	1					0,12	0,82
	04:00	2,93	2,93	0,01	1	1	1	1					0,12	0,70
	05:00	2,89	2,88	0,01	1	1	1	1					0,11	0,66
	06:00	2,91	2,90	0,01	1	1	1	1					0,06	0,66
	07:00	3,20	3,20	0,00	1	1	1	1					0,06	0,89
	08:00	3,50	3,49	0,01	1	1		1			1		0,06	1,09
	09:00	3,79	3,79	0,00		1		1		1	1	1	0,06	1,04
	10:00	4,06	4,06	0,00		1		1		1	1	1	0,02	0,98
	11:00	4,14	4,14	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,03
	12:00	4,15	4,15	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,01
	13:00	4,19	4,19	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,05
	14:00	4,13	4,12	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,00
	15:00	4,08	4,07	0,01		1		1		1	1	1	0,00	0,95
	16:00	3,97	3,96	0,01		1		1		1	1	1	0,00	0,83
	17:00	3,97	3,96	0,01		1		1		1	1	1	0,00	0,83
	18:00	3,97	3,96	0,01		1		1		1	1	1	0,00	0,83
	19:00	4,02	4,02	0,00		1		1		1	1	1	0,00	0,88
	20:00	4,34	4,34	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,16
	21:00	4,33	4,33	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,17
	22:00	4,19	4,18	0,01	1	1	1	1		1	1		0,00	1,08
	23:00	3,96	3,96	0,01	1	1	1	1		1			0,00	1,14

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης