

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	3,67	3,67	0,00	1	1		1		1			0,00	1,01
	01:00	3,32	3,32	0,00	1	1		1		1			0,00	1,08
	02:00	3,06	3,06	0,00	1	1		1		1			0,00	0,82
	03:00	2,92	2,92	0,00	1	1		1		1			0,00	0,68
	04:00	2,83	2,82	0,00	1	1		1		1			0,00	0,59
	05:00	2,73	2,72	0,00	1	1		1		1			0,00	0,48
	06:00	2,73	2,73	0,01	1	1		1		1			0,00	0,48
	07:00	2,99	2,99	0,00	1	1		1		1	1		0,00	0,67
	08:00	3,34	3,33	0,00		1		1		1	1	1	0,00	0,95
	09:00	3,74	3,73	0,01				1		1	1	1	0,00	0,97
	10:00	3,97	3,97	0,01				1		1	1	1	0,00	0,86
	11:00	4,19	4,18	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,04
	12:00	4,22	4,22	0,00		1		1		1	1	1	0,00	1,08
	13:00	4,36	4,35	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,16
	14:00	4,22	4,21	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,02
	15:00	4,08	4,07	0,01		1		1		1	1	1	0,00	0,98
	16:00	4,12	4,11	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,02
	17:00	4,28	4,27	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,16
	18:00	4,33	4,32	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,18
	19:00	4,41	4,40	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,17
	20:00	4,26	4,26	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,06
	21:00	4,24	4,23	0,01		1		1		1	1	1	0,00	1,05
	22:00	4,12	4,11	0,01	1	1	1	1		1			0,00	1,09
	23:00	3,88	3,87	0,01	1	1	1	1		1			0,00	1,07

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης