

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	3,58	3,57	0,01	1	1		1		1			0,00	1,01
	01:00	3,27	3,26	0,01	1	1		1		1			0,00	1,03
	02:00	3,02	3,01	0,01	1	1		1		1			0,00	0,78
	03:00	2,88	2,87	0,01	1	1		1		1			0,00	0,64
	04:00	2,76	2,75	0,01	1	1		1		1			0,00	0,51
	05:00	2,70	2,69	0,01	1	1		1		1			0,01	0,46
	06:00	2,69	2,65	0,04		1		1		1			0,05	0,86
	07:00	2,97	2,77	0,19		1		1		1	1		0,20	0,93
	08:00	3,12	2,93	0,19				1		1	1	1	0,20	0,80
	09:00	3,24	2,95	0,29				1		1	1	1	0,29	0,76
	10:00	3,51	3,21	0,30				1		1	1	1	0,30	0,92
	11:00	3,58	3,26	0,32				1		1	1	1	0,32	0,91
	12:00	3,70	3,10	0,60				1		1	1	1	0,60	0,98
	13:00	3,71	3,11	0,60				1		1	1	1	0,60	0,98
	14:00	3,63	3,03	0,60				1		1	1	1	0,60	0,96
	15:00	3,58	2,98	0,60				1		1	1	1	0,60	0,95
	16:00	3,66	3,07	0,60				1		1	1	1	0,60	0,99
	17:00	3,78	3,18	0,60				1		1	1	1	0,60	1,03
	18:00	3,84	3,23	0,62				1		1	1	1	0,62	0,94
	19:00	3,90	3,13	0,76		1		1		1	1	1	0,77	0,76
	20:00	3,95	3,16	0,79		1		1		1	1	1	0,80	0,81
	21:00	4,04	3,18	0,87		1		1		1	1	1	0,93	0,92
	22:00	3,89	2,89	1,00	1	1		1		1		1	1,04	1,11
	23:00	3,66	2,54	1,12	1	1		1		1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Έως τις 12:00 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης