

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	3,75	3,08	0,67	1		1	1	1				1,20	1,20
	01:00	3,49	3,03	0,47	1		1	1	1				1,18	1,17
	02:00	3,27	2,46	0,81	1		1	1	1				1,04	1,03
	03:00	3,10	2,56	0,54	1		1	1	1				0,88	0,87
	04:00	2,99	2,33	0,66	1		1	1	1				0,75	0,75
	05:00	2,93	2,26	0,68	1		1	1	1				0,69	0,70
	06:00	3,01	2,25	0,76	1		1	1	1				0,76	0,77
	07:00	3,21	2,45	0,76	1			1	1		1		0,79	0,94
	08:00	3,46	2,86	0,60	1				1		1	1	0,60	1,09
	09:00	3,87	3,28	0,59	1				1		1	1	0,60	1,19
	10:00	4,05	3,56	0,49	1				1		1	1	0,65	1,01
	11:00	4,18	3,58	0,60	1			1	1		1	1	0,60	1,11
	12:00	4,26	3,66	0,60	1			1	1		1	1	0,60	1,18
	13:00	4,30	3,71	0,60	1			1	1		1	1	0,60	1,19
	14:00	4,11	3,51	0,60	1			1	1		1	1	0,60	1,07
	15:00	3,97	3,37	0,60	1			1	1		1	1	0,60	0,97
	16:00	3,99	3,40	0,59	1			1	1		1	1	0,62	1,01
	17:00	4,06	3,39	0,67	1			1	1		1	1	0,70	1,12
	18:00	4,33	3,50	0,83	1			1	1		1	1	0,83	1,20
	19:00	4,56	3,47	1,08	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	20:00	4,75	3,72	1,04	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	21:00	4,55	3,43	1,12	1			1	1		1	1	1,20	1,20
	22:00	4,21	3,12	1,09	1		1	1			1	1	1,19	1,16
	23:00	3,96	2,95	1,01	1		1	1			1		1,13	1,14

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης