

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	5,08	4,29	0,78	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20
	01:00	4,73	3,90	0,83	1	1	1	1		1			1,20	1,20
	02:00	4,50	3,58	0,92	1	1	1	1		1			1,20	1,20
	03:00	4,27	3,40	0,87	1	1	1	1		1			1,20	1,20
	04:00	4,14	3,03	1,10	1	1	1	1		1			1,20	1,20
	05:00	3,98	2,98	1,00	1	1	1			1			1,20	1,20
	06:00	3,91	3,00	0,91	1	1	1			1			1,20	1,20
	07:00	4,20	3,27	0,93	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	08:00	4,46	3,57	0,89	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	09:00	4,78	4,09	0,69	1	1				1	1	1	1,20	1,20
	10:00	5,03	4,34	0,69	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	11:00	5,17	4,52	0,66	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	12:00	5,20	4,12	1,08	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	13:00	5,32	4,19	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	14:00	5,29	4,17	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	15:00	5,23	4,11	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	16:00	5,36	4,23	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	17:00	5,37	4,25	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	18:00	5,47	4,34	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	19:00	5,46	4,34	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,41	4,29	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,67	4,54	1,12	1	1		1		1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,59	4,46	1,12	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20
	23:00	5,37	4,26	1,11	1	1	1	1	1	1			1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης