

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	5,00	3,88	1,11	1	1		1	1	1			1,20	1,20
	01:00	4,71	3,60	1,11	1	1		1	1	1			1,20	1,20
	02:00	4,40	3,51	0,89	1	1		1	1	1			1,20	1,20
	03:00	4,15	3,49	0,66	1	1		1	1	1			1,20	1,20
	04:00	3,96	3,00	0,96		1		1	1	1			1,20	1,20
	05:00	3,85	2,89	0,96		1		1	1	1			1,20	1,20
	06:00	3,80	3,64	0,16		1		1	1	1			1,20	1,20
	07:00	3,94	3,55	0,39		1		1	1	1	1		1,14	1,14
	08:00	4,14	3,64	0,50				1	1	1	1	1	1,11	1,10
	09:00	4,30	3,58	0,71				1	1	1	1	1	0,76	1,19
	10:00	4,52	3,84	0,68		1		1		1	1	1	0,70	1,17
	11:00	4,67	3,97	0,70		1		1		1	1	1	0,70	1,20
	12:00	4,76	3,98	0,79		1		1		1	1	1	0,78	1,20
	13:00	4,92	3,80	1,12		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	14:00	4,89	3,76	1,12		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	15:00	4,82	3,70	1,12		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	16:00	4,78	3,66	1,12		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	17:00	4,77	3,65	1,12		1		1	1	1	1	1	1,19	1,19
	18:00	4,84	3,73	1,11		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	19:00	4,93	3,84	1,09		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	20:00	5,07	3,97	1,10		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	21:00	5,30	4,39	0,91		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	5,10	4,39	0,71		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	23:00	4,86	4,13	0,73		1	1	1	1	1			1,20	1,17

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης