

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	3,11	2,20	0,91	1		1	1	1				0,91	0,93
	01:00	2,90	1,90	1,00	1			1	1				1,02	1,02
	02:00	2,70	1,77	0,93	1			1	1				0,94	0,94
	03:00	2,62	1,70	0,91	1			1	1				0,92	0,91
	04:00	2,47	1,68	0,79	1			1	1				0,80	0,79
	05:00	2,41	1,69	0,72	1			1	1				0,72	0,72
	06:00	2,45	1,69	0,76	1			1	1				0,76	0,77
	07:00	2,69	1,77	0,92	1			1	1				0,92	0,93
	08:00	2,98	2,09	0,89	1			1	1				1,00	0,98
	09:00	3,27	2,32	0,95	1				1		1		0,96	0,95
	10:00	3,39	2,47	0,92	1				1	1	1		1,14	1,14
	11:00	3,47	2,51	0,96	1				1	1	1		1,09	1,01
	12:00	3,53	2,66	0,87	1				1	1		1	0,87	0,94
	13:00	3,47	2,52	0,95	1				1	1		1	0,96	0,96
	14:00	3,47	2,53	0,95	1				1	1		1	0,95	0,95
	15:00	3,32	2,45	0,88	1				1	1		1	0,88	0,87
	16:00	3,23	2,46	0,76	1				1	1		1	0,76	0,77
	17:00	3,40	2,48	0,92	1				1	1		1	0,92	0,92
	18:00	3,66	2,65	1,01	1				1	1		1	1,01	1,02
	19:00	3,94	2,85	1,09	1			1	1	1		1	1,14	1,13
	20:00	3,90	2,85	1,05	1			1	1	1		1	1,07	1,07
	21:00	3,66	2,62	1,04	1			1	1	1			1,08	1,10
	22:00	3,42	2,31	1,11	1			1	1	1			1,17	1,17
	23:00	3,15	2,21	0,95	1			1	1	1			0,96	0,94

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης