

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ρ Α Τ Μ Ο Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	4,52	3,88	0,64		1	1	1	1	1			1,20	1,20
	01:00	4,22	3,73	0,48		1	1	1	1	1			1,20	1,20
	02:00	3,93	3,42	0,51		1	1	1	1	1			1,16	1,16
	03:00	3,80	3,48	0,32		1		1	1	1			1,20	1,20
	04:00	3,70	3,44	0,26		1		1	1	1			1,20	1,20
	05:00	3,53	3,30	0,23		1		1	1	1			1,20	1,19
	06:00	3,46	3,45	0,01		1		1	1	1			1,18	1,18
	07:00	3,78	3,73	0,05		1		1		1	1	1	1,03	1,01
	08:00	3,95	3,67	0,28		1		1		1	1	1	0,93	0,91
	09:00	4,11	4,10	0,01		1		1		1	1	1	1,04	1,05
	10:00	4,41	4,32	0,09		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,57	4,49	0,08		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	12:00	4,61	4,58	0,03		1		1	1	1	1	1	1,05	1,04
	13:00	4,52	4,52	0,00		1		1	1	1	1	1	0,92	0,92
	14:00	4,48	4,48	0,00		1		1	1	1	1	1	0,89	0,88
	15:00	4,45	4,45	0,00		1		1	1	1	1	1	0,87	0,86
	16:00	4,27	4,27	0,00		1		1	1	1	1	1	0,70	0,70
	17:00	4,28	4,28	0,00		1		1	1	1	1	1	0,72	0,74
	18:00	4,28	4,28	0,00		1		1	1	1	1	1	0,72	0,72
	19:00	4,38	4,38	0,00		1		1	1	1	1	1	0,84	0,83
	20:00	4,43	4,43	0,00		1		1	1	1	1	1	0,87	0,87
	21:00	4,55	4,55	0,00		1		1	1	1	1	1	0,95	0,95
	22:00	4,48	4,45	0,03		1		1	1	1	1		1,13	1,15
	23:00	4,21	4,15	0,06		1		1	1	1	1		1,19	1,17

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης