

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025	00:00	2,79	1,85	0,95				1	1	1			0,95	0,98
	01:00	2,61	1,72	0,89				1	1	1			0,91	0,90
	02:00	2,40	1,69	0,72				1	1	1			0,73	0,72
	03:00	2,34	1,67	0,66				1	1	1			0,67	0,67
	04:00	2,20	1,69	0,52				1	1	1			0,52	0,52
	05:00	2,26	1,69	0,58				1	1	1			0,58	0,58
	06:00	2,28	1,68	0,60				1	1	1			0,61	0,60
	07:00	2,52	1,80	0,72				1	1	1			0,72	0,73
	08:00	2,77	2,04	0,73				1	1			1	0,73	0,72
	09:00	3,04	2,32	0,72	1			1	1			1	0,73	0,70
	10:00	3,26	2,38	0,88	1			1	1			1	0,88	0,89
	11:00	3,38	2,44	0,95	1			1	1			1	0,96	0,96
	12:00	3,49	2,58	0,91	1			1	1			1	1,00	0,99
	13:00	3,40	2,50	0,90	1			1	1			1	0,94	0,95
	14:00	3,34	2,43	0,91	1			1	1			1	0,91	0,89
	15:00	3,19	2,38	0,80	1		1		1			1	0,81	0,81
	16:00	3,12	2,38	0,74	1		1		1			1	0,74	0,74
	17:00	3,39	2,59	0,80	1		1		1			1	0,93	0,93
	18:00	3,60	2,61	0,99	1		1		1			1	1,01	1,01
	19:00	3,67	2,81	0,86	1		1		1			1	1,01	1,01
	20:00	3,77	2,78	1,00	1		1		1			1	1,02	1,02
	21:00	3,66	2,92	0,75	1		1		1			1	0,99	0,99
	22:00	3,41	2,57	0,83	1		1		1			1	0,93	0,92
	23:00	3,15	2,33	0,81	1		1		1			1	0,94	0,97

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης