

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	3,83	3,81	0,02		1	1	1	1	1			1,06	1,04
	01:00	3,56	3,55	0,01		1	1	1		1			1,05	1,09
	02:00	3,31	3,31	0,00		1	1	1		1			1,08	1,07
	03:00	3,16	3,16	0,00		1	1	1		1			0,95	0,93
	04:00	3,06	3,05	0,01		1	1	1		1			0,82	0,82
	05:00	2,97	2,90	0,07		1	1	1		1			0,73	0,73
	06:00	3,03	2,98	0,05		1	1	1		1			0,77	0,78
	07:00	3,33	3,33	0,00			1	1		1		1	0,97	0,95
	08:00	3,72	3,70	0,02			1	1		1	1	1	0,90	0,84
	09:00	4,18	4,04	0,14			1	1		1	1	1	0,95	0,98
	10:00	4,37	4,18	0,19			1	1		1	1	1	1,14	1,15
	11:00	4,51	4,39	0,13		1		1		1	1	1	1,19	1,16
	12:00	4,66	4,58	0,08		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	13:00	4,83	4,80	0,03		1		1	1	1	1	1	1,07	1,07
	14:00	4,81	4,80	0,01		1		1	1	1	1	1	1,10	1,10
	15:00	4,75	4,74	0,01		1		1	1	1	1	1	1,05	1,06
	16:00	4,66	4,66	0,00		1		1	1	1	1	1	0,93	0,93
	17:00	4,73	4,72	0,01		1		1	1	1	1	1	0,97	0,99
	18:00	4,88	4,85	0,03		1		1	1	1	1	1	1,13	1,13
	19:00	4,95	4,94	0,01		1		1	1	1	1	1	1,18	1,18
	20:00	5,01	5,01	0,01		1		1	1	1	1	1	1,17	1,18
	21:00	5,09	5,09	0,00		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,94	4,94	0,00		1	1	1	1	1	1		1,19	1,17
	23:00	4,63	4,63	0,00		1	1	1	1	1	1		1,20	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης