

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	2,85	1,93	0,92	1		1		1				1,00	1,00
	01:00	2,70	1,94	0,76	1		1		1				0,95	0,94
	02:00	2,50	2,01	0,49	1		1		1				0,81	0,81
	03:00	2,43	1,92	0,51	1		1		1				0,75	0,75
	04:00	2,36	1,82	0,55	1		1		1				0,68	0,68
	05:00	2,34	1,69	0,65	1		1		1				0,66	0,66
	06:00	2,40	1,70	0,70	1		1		1				0,70	0,72
	07:00	2,67	1,79	0,88	1		1		1				0,92	0,93
	08:00	3,06	2,23	0,83	1		1		1			1	0,90	0,88
	09:00	3,26	2,42	0,84	1		1		1			1	0,92	0,92
	10:00	3,56	2,63	0,93	1		1		1			1	1,01	1,01
	11:00	3,58	2,67	0,91	1		1		1			1	1,07	1,07
	12:00	3,53	2,66	0,87	1		1		1			1	1,05	1,05
	13:00	3,58	2,98	0,60	1		1		1			1	1,04	1,03
	14:00	3,34	2,55	0,79	1		1		1			1	0,83	0,82
	15:00	3,17	2,35	0,82	1		1		1			1	0,81	0,82
	16:00	3,10	2,29	0,81	1		1		1			1	0,82	0,82
	17:00	3,33	2,32	1,02	1		1		1			1	1,02	1,03
	18:00	3,54	2,52	1,03	1		1		1			1	1,11	1,11
	19:00	3,70	2,61	1,08	1		1		1			1	1,12	1,12
	20:00	3,87	2,93	0,94	1		1		1			1	1,15	1,15
	21:00	3,69	2,83	0,87	1		1		1			1	1,06	1,05
	22:00	3,37	2,76	0,61	1		1		1			1	0,92	0,90
	23:00	3,15	2,58	0,57	1		1		1			1	0,76	0,76

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης