

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	4,21	4,21	0,00		1	1	1	1	1			1,20	1,20
	01:00	3,88	3,88	0,00		1	1	1	1	1			1,09	1,08
	02:00	3,69	3,69	0,00		1	1	1	1	1			1,01	1,04
	03:00	3,58	3,57	0,01		1	1	1	1				1,20	1,20
	04:00	3,38	3,36	0,01		1	1	1	1				1,14	1,13
	05:00	3,27	3,21	0,06		1	1	1	1				1,04	1,03
	06:00	3,33	3,28	0,05		1	1	1	1				1,07	1,08
	07:00	3,64	3,51	0,13		1	1		1		1		1,08	1,04
	08:00	3,84	3,72	0,13		1	1		1		1		0,86	0,83
	09:00	4,14	4,07	0,07		1			1	1	1	1	0,95	0,95
	10:00	4,35	4,34	0,01		1			1	1	1	1	1,19	1,19
	11:00	4,51	4,51	0,01		1			1	1	1	1	1,20	1,19
	12:00	4,60	4,60	0,00		1		1	1	1	1	1	0,98	0,90
	13:00	4,61	4,61	0,00		1		1	1	1	1	1	0,92	0,91
	14:00	4,58	4,58	0,00		1		1	1	1	1	1	0,88	0,88
	15:00	4,58	4,58	0,00		1		1	1	1	1	1	0,88	0,88
	16:00	4,52	4,52	0,00		1		1	1	1	1	1	0,83	0,83
	17:00	4,52	4,52	0,00		1		1	1	1	1	1	0,80	0,82
	18:00	4,76	4,75	0,01		1		1	1	1	1	1	1,04	1,06
	19:00	4,88	4,87	0,01		1		1	1	1	1	1	1,17	1,17
	20:00	4,95	4,86	0,09		1		1	1	1	1	1	1,14	1,14
	21:00	5,08	5,00	0,08		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,81	4,77	0,03		1		1	1	1	1	1	1,10	1,05
	23:00	4,56	4,53	0,03	1	1		1	1	1			1,11	1,14

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης