

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Α Ρ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025	00:00	2,89	2,14	0,75	1		1		1				0,78	0,89
	01:00	2,78	1,86	0,92	1		1		1				1,05	1,05
	02:00	2,54	1,76	0,79	1		1		1				0,86	0,86
	03:00	2,41	2,10	0,30	1		1		1				0,73	0,73
	04:00	2,34	1,87	0,47	1		1		1				0,66	0,66
	05:00	2,32	1,88	0,43	1		1		1				0,64	0,64
	06:00	2,34	1,95	0,39	1		1		1				0,66	0,66
	07:00	2,54	1,98	0,56	1		1		1				0,83	0,85
	08:00	2,87	2,32	0,55	1				1			1	0,87	0,80
	09:00	3,04	2,56	0,48	1				1		1	1	0,63	0,71
	10:00	3,22	2,62	0,60	1				1		1	1	0,62	0,84
	11:00	3,28	2,61	0,67	1				1		1	1	0,67	0,87
	12:00	3,51	2,85	0,67	1				1		1	1	0,68	0,67
	13:00	3,47	2,69	0,79	1				1		1	1	1,01	1,00
	14:00	3,40	3,24	0,15	1				1		1	1	0,83	0,82
	15:00	3,32	3,28	0,04	1				1		1	1	0,75	0,75
	16:00	3,35	3,31	0,05	1				1		1	1	0,76	0,77
	17:00	3,59	3,54	0,05	1				1		1	1	0,97	0,89
	18:00	3,74	3,71	0,03	1			1	1		1	1	0,69	0,68
	19:00	3,82	3,78	0,04	1			1	1		1	1	0,75	0,76
	20:00	4,02	4,00	0,02	1			1	1		1	1	0,92	0,93
	21:00	3,86	3,86	0,00	1			1	1		1	1	0,75	0,73
	22:00	3,53	3,53	0,00	1			1	1		1	1	0,56	0,74
	23:00	3,28	3,28	0,00	1			1	1		1		1,03	1,05

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης