

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2025	00:00	4,11	4,11	0,00	1	1		1	1	1			1,19	1,19
	01:00	3,79	3,79	0,00	1	1		1	1	1			1,01	0,99
	02:00	3,49	3,49	0,00		1		1	1	1			0,99	1,07
	03:00	3,38	3,36	0,02		1		1	1	1			1,13	1,13
	04:00	3,29	3,29	0,01		1		1	1	1			1,05	1,05
	05:00	3,17	3,15	0,02		1		1	1	1			0,95	0,93
	06:00	3,12	3,12	0,01		1		1	1	1			0,87	0,88
	07:00	3,44	3,43	0,01		1		1		1	1		1,11	1,05
	08:00	3,79	3,79	0,00		1		1		1	1	1	0,92	0,86
	09:00	4,15	4,13	0,02		1		1		1	1	1	1,01	1,04
	10:00	4,44	4,43	0,01		1		1		1	1	1	1,19	1,19
	11:00	4,41	4,41	0,00		1		1		1	1	1	1,18	1,18
	12:00	4,49	4,49	0,00		1		1		1	1	1	1,19	1,15
	13:00	4,60	4,59	0,00		1		1	1	1	1	1	1,07	1,06
	14:00	4,58	4,58	0,00		1		1	1	1	1	1	1,03	1,03
	15:00	4,49	4,49	0,00		1		1	1	1	1	1	0,88	0,88
	16:00	4,37	4,36	0,01		1		1	1	1	1	1	0,74	0,73
	17:00	4,50	4,42	0,08		1		1	1	1	1	1	0,85	0,86
	18:00	4,63	4,56	0,08		1		1	1	1	1	1	0,99	0,99
	19:00	4,71	4,69	0,02		1		1	1	1	1	1	1,08	1,07
	20:00	4,80	4,80	0,00		1		1	1	1	1	1	1,07	1,08
	21:00	4,93	4,93	0,00		1		1	1	1	1	1	1,18	1,17
	22:00	4,74	4,74	0,00	1	1		1	1	1		1	1,05	0,98
	23:00	4,38	4,38	0,00	1	1		1	1	1		1	1,01	1,07

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης