

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	4,00	4,00	0,00	1	1		1	1	1			1,15	1,15
	01:00	3,70	3,70	0,00	1	1		1	1	1			0,96	0,99
	02:00	3,46	3,46	0,00		1		1	1	1			1,18	1,19
	03:00	3,31	3,31	0,00		1		1	1	1			1,08	1,07
	04:00	3,17	3,17	0,00		1		1	1	1			0,93	0,93
	05:00	3,05	3,05	0,00		1		1	1	1			0,82	0,81
	06:00	3,05	3,04	0,01		1		1	1	1			0,79	0,80
	07:00	3,34	3,33	0,01		1		1	1	1	1		1,04	1,01
	08:00	3,69	3,67	0,01		1		1		1	1	1	1,00	0,98
	09:00	4,14	4,14	0,00		1		1		1	1	1	1,07	1,09
	10:00	4,59	4,51	0,08		1		1		1	1	1	1,20	1,20
	11:00	4,63	4,49	0,14		1		1		1	1	1	1,20	1,19
	12:00	4,60	4,52	0,09		1		1	1	1	1	1	0,92	0,90
	13:00	4,74	4,70	0,05		1		1	1	1	1	1	1,04	1,04
	14:00	4,75	4,62	0,14		1		1	1	1	1	1	1,06	1,07
	15:00	4,59	4,52	0,06		1		1	1	1	1	1	0,91	0,90
	16:00	4,54	4,49	0,05		1		1	1	1	1	1	0,85	0,84
	17:00	4,68	4,62	0,06		1		1	1	1	1	1	0,99	0,99
	18:00	4,87	4,80	0,07		1		1	1	1	1	1	1,15	1,16
	19:00	4,93	4,85	0,08		1		1	1	1	1	1	1,17	1,17
	20:00	4,93	4,84	0,09		1		1	1	1	1	1	1,15	1,15
	21:00	5,07	4,77	0,30		1		1	1	1	1	1	1,20	1,20
	22:00	4,79	3,87	0,93	1	1		1	1	1	1		1,04	1,19
	23:00	4,43	3,68	0,75	1	1		1	1	1			0,80	1,20

Μισθωμένη ισχύς 1 MW. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης