

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025	00:00	2,89	2,86	0,02	1			1	1		1		0,70	0,65
	01:00	2,66	2,63	0,03	1			1	1				0,62	0,72
	02:00	2,47	2,45	0,02	1			1	1				0,79	0,79
	03:00	2,42	2,36	0,06	1			1	1				0,76	0,75
	04:00	2,35	2,30	0,05	1			1	1				0,67	0,67
	05:00	2,35	2,29	0,06	1			1	1				0,68	0,67
	06:00	2,41	2,37	0,04	1		1		1				0,71	0,68
	07:00	2,63	2,59	0,04	1		1		1				0,86	0,75
	08:00	2,83	2,81	0,02	1		1		1			1	0,48	0,45
	09:00	3,03	3,01	0,02	1		1		1			1	0,57	0,58
	10:00	3,31	3,28	0,03	1		1		1			1	0,76	0,78
	11:00	3,37	3,34	0,03	1		1		1			1	0,85	0,84
	12:00	3,43	3,34	0,09	1		1		1			1	0,89	0,89
	13:00	3,37	3,26	0,11	1		1		1			1	0,86	0,85
	14:00	3,36	3,30	0,06	1		1		1			1	0,84	0,83
	15:00	3,29	3,24	0,04	1		1		1			1	0,77	0,76
	16:00	3,29	3,25	0,04	1		1		1			1	0,75	0,75
	17:00	3,40	3,38	0,02	1		1		1			1	0,81	0,82
	18:00	3,47	3,47	0,01	1		1		1			1	0,88	0,88
	19:00	3,54	3,53	0,00	1		1		1			1	0,88	0,85
	20:00	3,82	3,81	0,01	1		1	1	1			1	0,73	0,73
	21:00	3,69	3,67	0,02	1		1	1	1			1	0,62	0,61
	22:00	3,46	3,43	0,03	1		1	1	1			1	0,39	0,38
	23:00	3,17	3,17	0,00	1		1	1	1				0,46	0,67

Μισθωμένη ισχύς 1 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης