

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,41	10,31	4,10		1	1				5,04
	01:00	13,25	9,49	3,75		1	1				4,64
	02:00	12,79	9,12	3,67			1		1		4,48
	03:00	12,47	9,01	3,46			1		1		4,36
	04:00	12,28	9,05	3,23			1		1		4,30
	05:00	12,66	10,99	1,67			1		1		4,43
	06:00	13,43	11,91	1,52			1			1	3,16
	07:00	15,24	13,18	2,06			1			1	5,01
	08:00	16,47	14,73	1,73			1			1	6,21
	09:00	17,29	16,03	1,26			1			1	6,38
	10:00	17,32	16,88	0,44		1	1			1	4,23
	11:00	17,15	16,83	0,32		1	1			1	2,76
	12:00	17,57	16,64	0,93		1	1			1	3,18
	13:00	18,20	16,52	1,68		1	1			1	3,81
	14:00	17,69	16,41	1,28		1	1			1	3,30
	15:00	16,66	15,94	0,72		1	1			1	2,27
	16:00	16,74	15,84	0,91		1	1			1	2,35
	17:00	17,90	16,89	1,01		1	1			1	3,51
	18:00	19,16	17,02	2,14		1	1			1	4,77
	19:00	20,47	18,47	2,00		1	1			1	6,29
	20:00	20,70	16,69	4,00		1	1			1	6,31
	21:00	18,84	15,33	3,52	1	1				1	4,45
	22:00	17,06	14,39	2,66	1	1				1	5,49
	23:00	15,47	12,98	2,50		1				1	5,33

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης