

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,11	10,34	3,77	1	1					4,94
	01:00	13,11	9,92	3,19	1	1					4,59
	02:00	12,46	9,42	3,04	1	1					4,21
	03:00	12,20	9,46	2,74	1	1					3,95
	04:00	12,04	9,39	2,66	1	1					3,79
	05:00	12,20	9,58	2,63	1	1					3,95
	06:00	12,99	9,82	3,17	1	1					4,55
	07:00	14,95	10,78	4,18	1	1					5,23
	08:00	16,29	11,09	5,20	1	1				1	5,28
	09:00	16,88	11,57	5,31	1					1	5,91
	10:00	16,74	11,35	5,39	1					1	5,86
	11:00	16,33	11,13	5,20	1					1	5,71
	12:00	16,85	11,75	5,09			1			1	5,90
	13:00	17,22	11,73	5,50			1			1	6,03
	14:00	16,43	11,12	5,31			1			1	5,75
	15:00	15,17	10,76	4,41			1			1	4,91
	16:00	15,13	10,81	4,32			1			1	4,87
	17:00	16,21	11,23	4,97			1			1	5,67
	18:00	18,01	12,62	5,38			1			1	6,30
	19:00	19,76	14,79	4,97			1		1	1	6,42
	20:00	20,09	14,39	5,70			1		1	1	6,68
	21:00	18,29	13,80	4,49			1		1	1	4,88
	22:00	16,51	11,92	4,58			1		1	1	4,60
	23:00	14,64	9,69	4,95					1	1	5,13

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης