

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	13,20	8,97	4,23			1		1	1	4,24
	01:00	12,26	8,48	3,79			1		1		4,29
	02:00	11,50	8,84	2,66	1		1				3,25
	03:00	11,11	8,72	2,39	1		1				2,86
	04:00	11,14	8,71	2,44	1		1				2,89
	05:00	11,48	9,00	2,48	1		1				3,23
	06:00	12,34	9,53	2,81	1		1				4,09
	07:00	14,06	10,31	3,75	1		1				4,92
	08:00	15,25	11,13	4,11	1		1				5,34
	09:00	15,49	10,71	4,78			1				1
	10:00	15,29	10,52	4,78			1			1	5,03
	11:00	14,95	10,45	4,50			1			1	4,69
	12:00	15,46	10,45	5,01			1		1	5,20	
	13:00	15,88	10,51	5,37			1		1	5,56	
	14:00	15,41	10,44	4,97			1			1	5,14
	15:00	14,33	10,49	3,85			1			1	4,07
	16:00	14,63	10,51	4,12			1			1	4,36
	17:00	16,03	10,79	5,24			1			1	5,61
	18:00	17,72	11,79	5,92			1			1	6,20
	19:00	19,29	12,80	6,48			1			1	6,75
	20:00	19,52	12,77	6,75			1			1	6,83
	21:00	17,79	11,76	6,04			1			1	6,23
	22:00	16,08	10,59	5,49			1			1	5,63
	23:00	14,67	9,67	4,99					1	1	5,13

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης