

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	13,29	9,30	3,99					1	1	4,00
	01:00	12,26	7,98	4,28			1		1		4,29
	02:00	11,76	8,28	3,48			1		1		4,11
	03:00	11,43	8,25	3,18			1		1		4,00
	04:00	11,28	7,93	3,35			1		1		3,95
	05:00	11,50	7,85	3,65			1		1		4,02
	06:00	12,21	8,17	4,05			1		1		4,27
	07:00	13,41	8,91	4,50			1		1		4,69
	08:00	14,43	9,52	4,91			1		1		5,05
	09:00	15,09	10,21	4,88			1		1		5,28
	10:00	14,93	10,02	4,91			1		1		5,23
	11:00	15,05	10,02	5,03			1		1		5,27
	12:00	15,51	10,30	5,20			1		1		5,43
	13:00	15,80	10,56	5,24			1		1		5,53
	14:00	15,37	10,27	5,10			1		1		5,38
	15:00	14,64	9,96	4,68		1	1				5,12
	16:00	14,70	10,13	4,57		1	1				5,14
	17:00	15,73	11,00	4,74		1	1				5,51
	18:00	17,21	12,05	5,16		1	1				6,02
	19:00	18,77	12,90	5,87		1	1				6,57
	20:00	18,57	12,75	5,82		1	1				6,50
	21:00	17,13	11,45	5,68		1	1				6,00
	22:00	15,73	10,33	5,40		1	1				5,51
	23:00	14,34	9,54	4,79		1	1				5,02

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης