

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	13,01	8,95	4,07		1	1				4,55
	01:00	12,13	8,94	3,19		1	1				3,88
	02:00	11,59	8,73	2,86		1	1				3,40
	03:00	11,32	8,69	2,63		1	1				3,17
	04:00	11,01	8,66	2,34		1	1				2,76
	05:00	11,11	8,43	2,68		1	1				2,90
	06:00	11,71	8,67	3,03		1	1				3,46
	07:00	12,66	9,18	3,48		1	1				4,41
	08:00	13,79	10,41	3,38		1	1				4,83
	09:00	14,48	11,39	3,09			1			1	4,21
	10:00	14,79	12,44	2,36			1			1	4,53
	11:00	14,95	13,01	1,95			1			1	4,74
	12:00	15,19	12,78	2,40			1			1	4,92
	13:00	15,50	12,91	2,58			1			1	5,23
	14:00	14,58	12,28	2,31			1			1	4,32
	15:00	13,87	11,59	2,28			1			1	3,60
	16:00	14,02	11,91	2,11			1			1	3,76
	17:00	15,27	13,53	1,74			1			1	5,13
	18:00	16,96	14,64	2,32			1			1	6,31
	19:00	18,74	16,00	2,73	1		1			1	5,28
	20:00	18,75	15,87	2,88	1		1			1	4,36
	21:00	17,52	14,72	2,79	1		1			1	4,25
	22:00	15,92	13,03	2,89			1			1	5,57
	23:00	14,29	11,68	2,61			1			1	4,03

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης