

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,97	10,63	2,34			1			1	2,75
	01:00	12,18	10,52	1,65			1			1	1,91
	02:00	11,65	10,43	1,22			1			1	1,38
	03:00	11,36	10,38	0,99			1			1	1,13
	04:00	11,26	10,39	0,87			1			1	1,00
	05:00	11,56	10,74	0,82			1			1	1,30
	06:00	12,49	11,95	0,54			1			1	2,22
	07:00	14,07	13,24	0,83			1			1	3,81
	08:00	14,89	13,78	1,11			1			1	4,84
	09:00	15,50	14,99	0,51			1			1	5,92
	10:00	15,26	14,54	0,72			1			1	5,58
	11:00	15,27	14,74	0,53			1			1	5,66
	12:00	15,62	15,14	0,48			1			1	5,98
	13:00	15,99	15,52	0,47			1			1	6,15
	14:00	15,44	14,99	0,46			1			1	5,78
	15:00	14,88	14,42	0,46			1			1	5,07
	16:00	14,95	14,25	0,70			1			1	4,99
	17:00	15,99	15,47	0,52			1			1	5,60
	18:00	17,39	16,87	0,52		1	1			1	3,00
	19:00	19,18	18,56	0,62		1	1			1	5,16
	20:00	19,20	18,02	1,17		1	1			1	5,23
	21:00	17,56	16,14	1,42		1	1			1	3,17
	22:00	15,69	14,51	1,18		1	1			1	3,49
	23:00	14,06	13,48	0,58			1			1	3,92

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Το διάστημα 09:00 με 14:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ, ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ, ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ και ΦΤΕΡΙΑΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης