

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	31,88	28,38	3,50	1		1	1							10,32	11,03
	01:00	29,58	25,87	3,71	1		1	1							9,34	9,61
	02:00	28,08	22,13	5,95	1		1	1							8,49	8,11
	03:00	26,49	19,10	7,39			1	1							9,27	9,27
	04:00	25,57	17,69	7,88			1	1							9,14	8,95
	05:00	25,19	17,58	7,61			1	1							9,31	8,82
	06:00	24,76	17,78	6,97			1	1							8,89	8,66
	07:00	25,98	18,23	7,75			1	1							9,52	9,09
	08:00	28,19	19,48	8,71			1	1							10,04	9,87
	09:00	30,27	21,02	9,25			1	1							10,14	10,59
	10:00	30,31	21,11	9,20			1	1						2	9,74	10,61
	11:00	30,83	21,49	9,34			1	1						2	10,47	10,79
	12:00	31,77	22,65	9,13			1	1						2	10,65	11,03
	13:00	33,24	23,97	9,27			1	1						4	10,12	11,03
	14:00	33,39	24,13	9,26			1	1						3	10,65	11,03
	15:00	33,07	24,30	8,77			1	1						3	10,15	11,03
	16:00	33,00	24,48	8,52			1	1						3	10,48	11,03
	17:00	33,51	25,26	8,25			1	1						5	10,18	11,03
	18:00	34,55	27,26	7,29			1	1						6	10,55	11,03
	19:00	34,26	27,55	6,71			1	1						7	10,15	11,03
	20:00	33,63	26,83	6,81			1	1						7	10,34	11,03
	21:00	32,87	25,21	7,66			1	1						6	10,63	11,03
	22:00	30,64	23,95	6,68			1	1						4	10,20	10,72
	23:00	28,76	22,44	6,32			1	1						1	10,65	10,65

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:05 με 13:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης