

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	27,96	20,68	7,28			1	1							9,90	9,79
	01:00	26,72	18,43	8,29			1	1							9,29	9,35
	02:00	25,13	17,12	8,00		1	1								9,36	9,36
	03:00	24,11	16,10	8,02		1	1								8,91	8,44
	04:00	23,91	15,75	8,16		1	1								9,09	9,09
	05:00	23,48	15,17	8,31		1	1								8,94	8,94
	06:00	22,88	14,62	8,27		1	1								8,38	8,01
	07:00	24,11	16,05	8,06		1	1								9,12	9,12
	08:00	26,22	17,89	8,33		1	1								9,25	9,18
	09:00	27,49	20,01	7,48		1	1							1	9,93	9,62
	10:00	28,75	21,69	7,06		1	1							3	9,80	10,06
	11:00	29,67	22,76	6,91		1	1							4	9,58	10,38
	12:00	30,54	23,79	6,75		1	1							4	10,33	10,69
	13:00	32,43	26,35	6,08		1	1							6	10,02	11,03
	14:00	33,10	27,08	6,01		1	1							7	10,21	11,03
	15:00	32,78	26,06	6,72		1	1							7	10,29	11,03
	16:00	32,51	25,78	6,73		1	1							7	9,71	11,03
	17:00	33,16	26,41	6,75		1	1							7	9,93	11,03
	18:00	33,33	29,49	3,84			1	1						9	8,22	11,03
	19:00	32,50	28,96	3,54			1	1						9	8,58	11,03
	20:00	32,08	28,43	3,65			1	1						8	9,23	11,03
	21:00	32,03	27,63	4,40			1	1						7	9,40	11,03
	22:00	30,77	28,00	2,78			1	1						7	9,11	10,77
	23:00	29,74	26,79	2,95			1	1						3	9,51	10,41

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:25 με 14:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης