

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	29,36	26,19	3,17	1		1	1							9,04	9,39
	01:00	27,71	25,93	1,78	1		1	1							8,52	8,52
	02:00	26,00	24,19	1,81	1		1	1							6,70	6,70
	03:00	24,65	23,04	1,61	1		1	1							5,55	5,55
	04:00	23,57	19,90	3,67			1	1							8,33	8,25
	05:00	23,22	18,78	4,44			1	1							8,57	8,13
	06:00	22,43	18,51	3,93			1	1							8,35	8,35
	07:00	23,40	18,34	5,06			1	1							8,42	8,19
	08:00	24,31	18,63	5,68			1	1							9,04	9,04
	09:00	24,78	19,93	4,85			1	1							9,22	9,22
	10:00	25,16	21,46	3,70			1	1							8,79	8,81
	11:00	25,34	22,01	3,34			1	1						2	9,33	8,87
	12:00	25,95	22,20	3,76			1	1						2	9,44	9,08
	13:00	26,81	22,99	3,81			1	1						2	9,25	9,38
	14:00	26,97	22,10	4,87			1	1						2	8,95	9,44
	15:00	27,22	21,71	5,50			1	1						2	9,34	9,53
	16:00	28,00	22,41	5,59			1	1						2	10,06	9,80
	17:00	29,53	25,05	4,48			1	1						4	9,86	10,33
	18:00	30,24	27,20	3,04			1	1						6	9,19	10,58
	19:00	30,39	28,01	2,37			1	1						7	9,05	10,63
	20:00	30,60	28,05	2,55			1	1						7	8,78	10,71
	21:00	31,46	28,70	2,76			1	1						7	9,46	11,01
	22:00	31,20	29,47	1,73			1	1						7	8,87	10,92
	23:00	30,30	28,31	1,99			1	1						4	8,66	10,60

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 14:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης