

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x25)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	29,33	27,55	1,77	1		1	1							9,84	9,35
	01:00	27,56	26,52	1,03	1		1	1							7,93	7,58
	02:00	26,10	25,61	0,49	1		1	1							6,94	6,94
	03:00	24,98	24,88	0,11	1		1	1							7,60	7,60
	04:00	24,02	23,92	0,10			1	1	1						7,83	7,83
	05:00	23,65	23,45	0,20			1	1	1						7,61	7,61
	06:00	23,13	22,48	0,64			1	1	1						6,90	6,90
	07:00	25,28	24,18	1,10			1	1	1						8,98	8,98
	08:00	27,64	26,45	1,19			1	1	1					2	9,49	9,67
	09:00	30,18	28,78	1,40			1	1						6	8,89	10,56
	10:00	31,20	29,56	1,63			1	1						7	9,53	10,92
	11:00	32,16	30,56	1,60			1	1						7	9,29	11,03
	12:00	33,44	31,86	1,58			1	1						9	9,39	11,03
	13:00	34,99	33,68	1,31			1	1						10	9,54	11,03
	14:00	35,54	34,54	1,01			1	1						12	7,79	11,03
	15:00	34,54	33,58	0,96	1		1	1						8	7,18	10,50
	16:00	34,23	33,27	0,96	1		1	1						7	7,78	10,70
	17:00	34,03	33,04	0,99	1		1	1						7	7,46	10,49
	18:00	34,44	33,53	0,91	1		1	1						7	8,05	10,91
	19:00	34,03	33,50	0,53	1		1	1						7	7,52	10,49
	20:00	33,61	33,25	0,36	1		1	1						7	7,27	10,07
	21:00	33,99	33,78	0,22	1		1	1						7	7,69	10,46
	22:00	32,34	32,17	0,17	1		1	1						6	6,48	9,31
	23:00	30,73	30,63	0,10	1		1	1						2	9,56	9,74

Μισθωμένη ισχύς 25 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης