

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	29,57	29,55	0,02	1		1	1							9,42	9,59
	01:00	27,48	27,35	0,13	1		1	1							7,90	7,50
	02:00	25,71	25,55	0,16	1		1	1							6,76	6,76
	03:00	24,15	24,09	0,07	1		1	1							4,87	4,87
	04:00	23,31	23,23	0,08			1	1							7,51	8,16
	05:00	23,12	23,06	0,07			1	1							9,07	9,07
	06:00	22,76	22,70	0,07			1	1							8,51	8,51
	07:00	24,66	24,64	0,02			1	1					1		8,47	8,47
	08:00	27,13	27,08	0,05			1	1					1	2	9,22	9,30
	09:00	29,68	29,55	0,13			1	1						6	9,09	10,39
	10:00	30,88	30,64	0,24			1	1						7	8,29	10,81
	11:00	31,82	31,31	0,51	1		1	1						4	8,71	9,81
	12:00	33,04	32,09	0,95	1		1	1						3	10,32	11,03
	13:00	34,85	33,64	1,21	1		1	1						5	9,80	11,03
	14:00	35,49	34,38	1,11	1		1	1						6	9,78	11,03
	15:00	35,22	33,91	1,31	1		1	1						7	9,08	11,03
	16:00	35,25	34,03	1,22	1		1	1						7	8,61	11,03
	17:00	35,89	35,01	0,88	1		1	1						7	9,50	11,03
	18:00	36,24	35,47	0,77	1		1	1						9	7,92	11,03
	19:00	35,88	35,32	0,56	1		1	1						9	7,38	11,03
	20:00	35,03	34,48	0,55	1		1	1						9	6,64	10,48
	21:00	33,98	33,23	0,74	1		1	1						8	6,45	9,94
	22:00	32,62	31,89	0,74	1		1	1						6	7,02	9,60
	23:00	31,45	30,51	0,94	1		1	1						2	9,85	10,46

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης