

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	30,39	30,01	0,37	1		1	1							10,04	10,41
	01:00	28,47	28,09	0,38	1		1	1							9,26	9,26
	02:00	26,71	26,22	0,48	1		1	1							7,19	6,73
	03:00	25,38	24,78	0,60	1		1	1							6,32	6,32
	04:00	24,41	23,99	0,42	1		1	1							5,59	5,59
	05:00	24,30	23,28	1,02	1		1	1							5,11	5,11
	06:00	24,26	22,80	1,46	1		1	1							5,32	5,32
	07:00	26,52	24,93	1,59	1		1	1							7,12	7,12
	08:00	29,08	27,79	1,28	1		1	1							9,26	9,10
	09:00	30,28	29,03	1,25	1		1	1						1	9,95	9,79
	10:00	31,76	30,44	1,32	1		1	1						2	9,69	10,77
	11:00	33,54	32,50	1,04	1		1	1						3	10,65	11,03
	12:00	35,07	33,03	2,03	1		1	1						3	10,65	11,03
	13:00	36,76	34,88	1,88	1		1	1						6	9,96	11,03
	14:00	37,18	35,05	2,13	1		1	1						7	10,60	11,03
	15:00	36,63	34,64	1,99	1		1	1						7	9,75	11,03
	16:00	36,52	34,48	2,03	1		1	1						7	9,90	11,03
	17:00	35,52	32,89	2,63	1		1	1						7	9,14	11,03
	18:00	34,62	30,85	3,78	1		1	1						6	8,82	11,03
	19:00	34,80	29,87	4,93	1		1	1						5	9,56	11,03
	20:00	34,84	28,85	5,99	1		1	1						3	10,65	11,03
	21:00	34,85	28,65	6,21	1		1	1						3	10,15	11,03
	22:00	33,25	29,34	3,91	1		1	1						3	10,23	11,03
	23:00	32,16	29,99	2,17	1		1	1						1	9,89	11,03

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης