

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	31,27	28,80	2,48	1		1	1							10,32	10,95
	01:00	28,98	25,75	3,23	1		1	1							9,44	9,00
	02:00	27,68	22,47	5,21	1		1	1							8,07	7,70
	03:00	26,13	20,55	5,57			1	1							9,72	9,72
	04:00	25,15	18,92	6,23			1	1							9,31	9,31
	05:00	24,52	18,96	5,56			1	1							8,60	8,58
	06:00	24,40	18,15	6,25			1	1							9,14	9,14
	07:00	26,62	19,12	7,51			1	1							9,34	9,32
	08:00	29,33	20,68	8,65			1	1							10,02	10,27
	09:00	30,89	22,35	8,54			1	1						2	10,23	10,81
	10:00	31,82	23,31	8,50			1	1						2	10,32	11,03
	11:00	32,53	24,60	7,93			1	1						3	10,45	11,03
	12:00	33,52	26,25	7,28			1	1						4	10,59	11,03
	13:00	34,85	27,93	6,92			1	1						5	10,47	11,03
	14:00	35,62	28,91	6,71			1	1						8	10,45	11,03
	15:00	35,43	28,78	6,65			1	1						7	10,43	11,03
	16:00	36,11	29,50	6,61	1		1	1						5	10,28	11,03
	17:00	36,39	31,09	5,30	1		1	1						3	10,65	11,03
	18:00	36,94	33,05	3,89	1		1	1						5	10,32	11,03
	19:00	36,75	32,43	4,32	1		1	1						6	10,65	11,03
	20:00	36,52	30,67	5,86	1		1	1						5	10,53	11,03
	21:00	36,31	28,19	8,12	1		1	1						3	10,15	11,03
	22:00	34,80	26,15	8,65	1		1	1						2	10,65	11,03
	23:00	33,93	26,01	7,92	1		1	1							10,32	11,03

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 03:15 με 05:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης