

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	31,85	24,03	7,82	1		1	1							10,31	11,03
	01:00	29,65	22,24	7,41	1		1	1							10,23	10,23
	02:00	27,79	20,75	7,04			1	1							9,67	9,73
	03:00	26,65	19,26	7,39			1	1							9,77	9,33
	04:00	25,62	17,69	7,93			1	1							9,33	8,97
	05:00	25,12	17,31	7,81			1	1							9,07	8,79
	06:00	24,76	17,19	7,57			1	1							9,25	9,25
	07:00	26,71	19,01	7,70			1	1							9,27	9,35
	08:00	29,37	21,08	8,29			1	1							10,54	10,28
	09:00	31,92	23,53	8,39			1	1						2	10,63	11,03
	10:00	33,08	23,97	9,11			1	1						3	10,15	11,03
	11:00	33,81	24,39	9,42			1	1						3	10,65	11,03
	12:00	35,42	26,18	9,24			1	1						3	10,65	11,03
	13:00	37,24	28,03	9,20			1	1						6	10,15	11,03
	14:00	38,28	29,40	8,88			1	1						7	10,64	11,03
	15:00	38,41	30,19	8,22			1	1						9	10,14	11,03
	16:00	38,70	30,71	7,99			1	1						9	10,49	11,03
	17:00	38,60	30,73	7,87			1	1						9	10,65	11,03
	18:00	39,23	31,45	7,78			1	1						9	10,32	11,03
	19:00	38,06	30,05	8,01			1	1						9	10,65	11,03
	20:00	37,31	29,02	8,29			1	1						9	10,31	11,03
	21:00	35,95	27,54	8,41			1	1						7	10,65	11,03
	22:00	33,55	25,58	7,97			1	1						6	10,64	11,03
	23:00	32,02	24,02	8,00			1	1						4	10,14	11,03

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης