

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	31,35	23,24	8,11	1		1	1							10,48	10,97
	01:00	29,38	21,56	7,82	1		1	1							10,12	10,12
	02:00	27,48	19,30	8,18			1	1							10,14	10,14
	03:00	26,10	17,95	8,15			1	1							10,34	10,34
	04:00	25,11	17,35	7,76			1	1							9,82	9,82
	05:00	24,77	17,03	7,74			1	1							9,83	9,83
	06:00	24,48	16,86	7,61			1	1							9,57	9,57
	07:00	25,50	18,14	7,36			1	1							9,38	8,92
	08:00	26,70	19,58	7,12			1	1							10,31	10,31
	09:00	27,49	21,33	6,16			1	1							10,03	9,62
	10:00	29,12	23,94	5,18			1	1						3	10,54	10,19
	11:00	30,13	24,53	5,60			1	1						3	10,62	10,54
	12:00	31,99	26,20	5,79			1	1						4	10,15	11,03
	13:00	33,67	28,38	5,29			1	1						6	10,61	11,03
	14:00	35,16	29,44	5,72			1	1						8	10,22	11,03
	15:00	35,64	29,47	6,18			1	1						8	10,48	11,03
	16:00	36,61	30,42	6,19			1	1						8	10,64	11,03
	17:00	37,40	32,19	5,21			1	1						10	10,31	11,03
	18:00	37,42	32,84	4,59			1	1						11	10,46	11,03
	19:00	36,77	32,24	4,53			1	1						12	9,88	11,03
	20:00	36,65	32,10	4,54			1	1						12	9,70	11,03
	21:00	36,10	30,36	5,73			1	1						11	10,43	11,03
	22:00	34,54	28,75	5,79			1	1						8	10,48	11,03
	23:00	34,12	29,25	4,87	1		1	1						4	10,28	11,03

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:00 με 09:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης