

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	33,22	28,23	4,98	1		1	1							10,65	11,03
	01:00	31,75	25,54	6,21	1		1	1							10,32	11,03
	02:00	30,04	24,24	5,79	1		1	1							10,30	10,06
	03:00	28,73	22,61	6,12			1	1							10,02	10,05
	04:00	27,55	22,32	5,23			1	1							10,32	10,32
	05:00	26,68	22,46	4,22			1	1							10,65	10,65
	06:00	25,59	21,53	4,05			1	1							10,32	10,32
	07:00	26,03	21,92	4,11			1	1							10,65	10,65
	08:00	26,74	23,05	3,68			1	1						2	10,62	10,62
	09:00	27,20	24,09	3,11			1	1						3	9,98	9,52
	10:00	28,22	24,85	3,37			1	1						3	10,56	10,56
	11:00	29,60	26,22	3,38			1	1						4	10,09	10,36
	12:00	31,20	26,77	4,43			1	1						5	10,65	10,92
	13:00	32,76	28,27	4,49			1	1						6	10,65	11,03
	14:00	33,88	30,48	3,40			1	1						9	9,93	11,03
	15:00	34,57	30,26	4,31			1	1						10	9,85	11,03
	16:00	35,38	31,57	3,81			1	1						10	10,33	11,03
	17:00	36,83	32,89	3,93			1	1						11	10,02	11,03
	18:00	37,66	33,87	3,80			1	1						12	10,63	11,03
	19:00	36,97	31,59	5,38			1	1						12	9,59	11,03
	20:00	36,69	30,77	5,92			1	1						10	10,43	11,03
	21:00	37,55	32,49	5,06			1	1						10	10,15	11,03
	22:00	36,98	30,44	6,53			1	1						10	10,65	11,03
	23:00	36,06	29,97	6,09			1	1						6	10,65	11,03

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:00 με 09:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης