

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x30)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	35,40	29,44	5,96		1	1	1							10,15	11,03
	01:00	33,46	28,45	5,02		1	1	1							10,65	11,03
	02:00	31,82	26,88	4,94		1	1	1							10,47	11,03
	03:00	30,77	25,06	5,72		1	1	1							10,28	10,16
	04:00	29,41	25,51	3,89		1	1	1							9,16	8,79
	05:00	28,52	24,08	4,44		1	1	1							8,07	7,90
	06:00	27,61	23,35	4,27		1	1	1							7,85	7,85
	07:00	28,33	24,35	3,98		1	1	1							7,62	7,71
	08:00	29,84	25,40	4,44			1	1						3	10,17	10,44
	09:00	31,87	27,81	4,06			1	1						6	10,59	11,03
	10:00	32,46	28,40	4,06			1	1						7	10,07	11,03
	11:00	33,41	28,61	4,80			1	1						7	10,64	11,03
	12:00	34,89	30,07	4,82			1	1						8	10,31	11,03
	13:00	37,70	33,39	4,31			1	1						11	10,31	11,03
	14:00	40,10	35,26	4,84			1	1						13	9,47	11,03
	15:00	41,14	35,98	5,16		1	1	1						11	9,36	11,03
	16:00	41,60	37,23	4,36		1	1	1						8	10,65	11,03
	17:00	41,51	37,48	4,03		1	1	1						10	10,12	11,03
	18:00	41,44	37,72	3,72		1	1	1						10	10,57	11,03
	19:00	40,83	36,60	4,23		1	1	1						10	10,32	11,03
	20:00	39,91	33,75	6,16		1	1	1						7	10,27	11,03
	21:00	39,59	33,09	6,51		1	1	1						6	10,65	11,03
	22:00	37,92	31,69	6,23		1	1	1						6	10,48	11,03
	23:00	23,40	19,51	3,89		1	1	1						2	7,13	7,13

Μισθωμένη ισχύς 30 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 06:00 με 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης