

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	8,87	8,87	0,00	1	1			1						0,60	0,60
	01:00	22,61	22,08	0,53	1		1		1				1		1,03	5,19
	02:00	32,68	31,84	0,84	1		1		1				1	12	2,34	9,17
	03:00	30,51	28,55	1,96	1		1		1				1	7	2,75	9,53
	04:00	28,87	26,56	2,32	1		1		1				1	5	2,70	8,91
	05:00	27,70	25,52	2,18	1		1						1	5	2,92	9,70
	06:00	26,45	24,69	1,76	1	1	1						1	4	2,53	3,20
	07:00	27,71	25,92	1,79	1	1	1							2	2,81	7,81
	08:00	29,83	27,16	2,67	1	1	1							2	5,86	9,93
	09:00	31,68	28,53	3,16	1	1	1							2	9,57	11,03
	10:00	32,60	28,50	4,10	1	1	1							3	9,90	11,03
	11:00	33,71	29,55	4,16	1	1	1							3	9,90	11,03
	12:00	34,80	30,05	4,75	1	1	1							4	9,75	11,03
	13:00	37,44	32,79	4,65	1	1	1							5	10,08	11,03
	14:00	39,68	34,67	5,01	1	1	1							7	10,11	11,03
	15:00	5,07	4,85	0,22	1	1	1							2	1,79	1,79
	16:00	27,72	27,72	0,00	1	1	1		1			1	1	4	1,06	1,06
	17:00	40,43	40,43	0,00	1	1	1		1				1	9	1,48	11,03
	18:00	37,88	37,88	0,00	1	1	1		1			1	1	3	0,70	10,46
	19:00	37,99	37,99	0,00	1	1	1		1				1	6	0,70	11,03
	20:00	38,62	38,62	0,00	1	1	1		1				1	6	0,70	11,03
	21:00	39,22	39,22	0,00	1	1	1		1				1	7	0,70	11,03
	22:00	36,96	36,96	0,00	1	1	1		1				1	7	0,70	9,85
	23:00	35,80	35,80	0,00	1	1	1		1					7	0,70	11,03

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Γενική διακοπή από 23:38 έως τη 01:30 λόγω σφάλματος στον ΑΣΠ. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:40 έως 09:00. Γενική διακοπή στις 15:10 λόγω σφάλματος κατά την ένταξη της μισθωμένης ισχύος. Μερική διακοπή στις 17:50 λόγω σφάλματος κατά την ένταξη της μισθωμένης ισχύος. Από τις 15:10 παραμένει εκτός η P-320 και τα ΑΠ έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης