

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x35)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	34,17	34,17	0,00	1	1	1		1					6	0,70	9,90
	01:00	32,27	32,27	0,00	1	1	1		1					5	0,70	8,51
	02:00	30,65	30,65	0,00	1	1	1		1					3	0,70	7,91
	03:00	29,10	29,10	0,00	1	1	1		1					2	0,70	6,87
	04:00	27,99	27,99	0,00	1	1	1		1					2	0,70	5,75
	05:00	19,81	19,81	0,00	1		1		1						0,70	4,73
	06:00	18,51	18,51	0,00	1		1		1						0,70	3,44
	07:00	19,51	19,51	0,00	1		1		1						0,70	4,43
	08:00	21,59	21,59	0,00	1		1		1						0,70	6,52
	09:00	31,11	31,11	0,00	1		1	1						5	0,70	8,60
	10:00	31,93	31,93	0,00	1		1	1						3	0,70	10,43
	11:00	32,69	32,69	0,00	1		1	1					1	2	0,70	9,36
	12:00	27,74	27,74	0,00	1		1	1					1	2	0,66	4,41
	13:00	35,81	35,81	0,00	1	1	1	1					1		0,60	7,35
	14:00	37,66	37,66	0,00	1	1	1	1						1	0,60	11,03
	15:00	37,72	37,72	0,00	1	1	1	1							0,60	11,03
	16:00	38,15	38,15	0,00	1	1	1	1							0,60	11,03
	17:00	38,75	38,75	0,00	1	1	1	1							0,60	11,03
	18:00	38,78	38,78	0,00	1	1	1	1							0,60	11,03
	19:00	38,74	38,74	0,00	1	1	1	1					1		0,60	10,28
	20:00	37,98	37,98	0,00	1	1	1	1					1		0,60	9,52
	21:00	37,48	37,48	0,00	1	1	1	1					1		0,60	9,02
	22:00	36,25	36,25	0,00	1	1	1	1					1		0,60	7,80
	23:00	35,88	35,88	0,00	1	1	1	1							0,60	9,76

Μισθωμένη ισχύς 35 MW. Τμήμα της P-320 παραμένει εκτός λόγω βλάβης που προκλήθηκε στο δίκτυο εξαιτίας της πυρκαγιάς. Τα ΑΠ παρέμειναν εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Το διάστημα 05:00 με 08:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη μονάδα G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης